



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(ГОССТРОЙ)

Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1
город Москва, Российская Федерация, ГСП, 127994
Тел.: (495) 980 25 47; факс (495) 699 38 41

28 ЯНВ 2013

№ АДЗ-212/44/ГС

На № _____ от _____

ОАО «КубаньРегионПроект»

ул. им. Орджоникидзе, д. 27/1,
г. Краснодар, 350000

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрело обращение ОАО «КубаньРегионПроект» (входящий от 8 ноября 2012 г. № 100001) о разъяснении положений постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и сообщает следующее.

Вопросы пожаровзрывоопасности и пожарной опасности регламентируются Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны содержать сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

В связи с изложенным считаем необходимым включение вопросов пожаровзрывобезопасности в раздел 9 проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Начальник Управления
государственных услуг
и разрешительной деятельности

И.А. Ульянов

исп. В.М. Кубланов
тел. 980-25-47 * 31023

Открытое Акционерное Общество

«КубаньРегионПроект»

Юр. адрес: им. Орджоникидзе ул., д.27/1 г. Краснодар, 350000
тел. (861) 279-19-61, факс (861)279-19-62, e-mail: constructin@mail.ru
ИНН 2308192740 КПП 230801001 ОГРН 1122308009680

от 23 10 2012г. № 12/10-34

на № _____ от _____

Заместителю Министра-руководителю
Федерального агентства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
В.И. Когану

**О разъяснении Постановления Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию".**

Уважаемый Владимир Игоревич!

Просим разъяснить в какой из разделов: Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" или 22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 входит расчет (разработка) пожаровзрывобезопасности помещений в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Директор



С.Г. Галкин

Начальник технического отдела
Александр Евгеньевич Блиндер
8(861) 279-17-13