



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

Главное управление Государственной
противопожарной службы
(ГУГПС МЧС России)

129085, Москва, Звездный бульвар, 7. Телефон 217-20-59;
Телефакс: 216-85-74; Телеграмма: 611188 OARAV RU
e-mail: gupps21@gin.global-occc.ru

Генеральному директору
ООО «ССФД»

Д.А. Себсцову

ул. Волочаевская, 40,
г. Москва, 109033

06.15.2002 № 30/91-1159

на № _____ от _____

Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России рассмотрело Ваше письмо и сообщает, что монтаж дымовых пожарных извещателей в подвесном потолке для одновременной защиты надпотолочного и подпотолочного пространств противоречит требованиям п.п.12.18, 12.19 и 12.23 НПБ 88-01 введенного в действие с 01.01.2002 г. взамен СНиП 2.04.09-84.

В соответствии с требованиями п.12.18 точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием (потолком). При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах, тросах, специальной арматуре и других несущих конструкциях на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия с учетом габаритов извещателя.

При установке указанных извещателей в подвесном потолке через них будет возможен воздушный поток, который будет преградой на пути захода дымовых масс внутрь пожарных извещателей, что будет противоречить требованиям п.12.19.

В соответствии с требованиями п.12.23, пожарные извещатели, установленные над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации.

Заместитель начальника

 В.Б. Молчанов